




Gemeinde Bätterkinden

Information zur Abschränkung Trottoirabschnitt im Bereich Solothurnstrasse 2 und 4

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis III, hat eine Zustandsbeurteilung des Dorfbachdurchlasses im Bereich des Kreisels und des Trottoirs durchgeführt. Aufgrund des alarmierenden Zustands des Bauwerks wird der markierte Abschnitt ab sofort durch den Kanton gesperrt. Die Decke weist eine unzureichende Tragsicherheit auf, das Befahren muss verhindert werden. Der Fussgängerverkehr wird nicht beeinträchtigt.



Bereich Trottoir:

- Rege Befahrung der Decke mit unzureichendem Tragwiderstand-Erfüllungsgrad Tragsicherheit = 0.08
- Freiliegende, korrodierte Bewehrung
- Inhomogene Materialeigenschaften der Wände
- Durchgehende Risse in der Decke